



Canale di spegnimento
24 Vcc 1 A per 2 s
corrente di sorveglianza
max 5 mA 24 Vcc

SEGNALAZIONI	
S C	AMVISATORE SPECNIM. IN CORSO
E L	AMVISATORE EVACUARE IL LOCALE

SPEGNIMENTO	
F	RIVELATORE FUMO A SOFFITTO
P S	PULSANTE COMANDO SPEGNIM.
B L	CHIAVE BLOCCO SPEGNIM.
M S	GENERATORE MICRO-SOL
C S P	CONTROLLO STATO PORTA

IT Tecnico		IT Cliente	
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Dis.	Disegnare	Disegnare	Verificare
Modif.	Modificare	Disegnare	Verificare
Appr.	Approvare	Disegnare	Verificare

Micro-Sol
www.aerosol.it

Oggetto: **Tipico di collegamento generatori Micro-Sol con centrali convenzionali a uno o più canali di scarica**

Disegnato:	SV	Data:	16/05/2006	File:	Scheda funzionale Micro-Sol	Tavola:	1
Verificato:	GS	Scala:	-		centrali convenzionali		
Approvato:	GS						